


«УТВЕРЖДАЮ»:  
Директор ДЮСШ № 1  
 Н.Н.Степанов  
« 02 » апреля 2018 г.

**А К Т № 01**  
**оценки проведения учений по эвакуации при пожаре и ЧС**

« 02 » апреля 2018 г.

Пожарно-технической комиссией в составе:

Председатель Кочурина О.Л., зам.директора по АХР;  
Члены комиссии: Грачева С.А., зам.директора по УСР,  
ответственный за электробезопасность  
Калядина И.И., старший тренер-преподаватель отделения  
художественной гимнастики

оценено проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре, которая проводилась с целью совершенствования навыков работников и детей по быстрой эвакуации из здания при пожаре.

Комиссией установлено:

1. Учение проходило организованно, в соответствии с графиком. Все участники прошли предварительный инструктаж по инструкции №11 по эвакуации, знали свои обязанности и порядок действий в данной ситуации.
2. В ДЮСШ №1 по адресу: г.Армавир, ул.Шаумяна 6/11, смонтирована и установлена система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Учение началось в 14.00 путем включения системы оповещения людей о пожаре.
3. В ДЮСШ № 1 назначены контрольные посты с целью не допустить возвращения в здание школы лиц, не участвующих в тушении пожара, а также организована встреча подразделения пожарной охраны.
4. Эвакуация была проведена быстро, в течение 6 минут, без паники, суеты согласно схемам эвакуации в соответствии с нормами, из спортивного зала через запасные выходы на территорию ОАО «Казак - Мебели». Педагогами на месте сбора по учебным журналам проведена переключка, 33 учащихся, 3 тренера-преподавателя, 2 техслужащих, о результатах которой доложено руководителю учреждения. Переключка показала, что из здания эвакуированы все учащиеся, педаработники и техслужащие в полном составе.

Председатель

Члены комиссии:



Кочурина О.Л.

Грачева С.А.

Калядина И.И.